



Protokol o zkoušce vzorku . 2013/0744

Zadavatel: VodoHospodářská společnost Benešov s.r.o.

ernoleská 1600

25613 Benešov

Místo odběru: Psáry, mateřská škola

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Učel: voda pitná, veřejné zásobení

Odběr provedl: VodoHospodářská společnost Benešov s.r.o. Řízení

Datum odběru: 04.06.2013 17:30

Datum přijmu: 05.06.2013 06:00

Ukončení: 05.06.2013

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit	
pach	stupe	0	SOP 1		0	
chu	stupe	0	SOP 31		0	
barva	mg/l Pt	5,0	SOP 2	± 10 %	20	
zákal	ZF(n)	0,5	SOP 3	± 5 %	5	
chem. spot. kysl.	mg/l	1,10	SOP 6	± 5 %	3	
železo	mg/l	0,088	SOP 10	± 5 %	0,2	
amonné ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5	
dusitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5	
chlor volný	mg/l	0,115	SOP 16	± 10 %	0,3	

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.

U vzorků neodebraných laboratoří neruší laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 05.06.2013

vedoucí laboratoře : Ing. Syslová