


Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	HERNA, PRACOVNA -8 DĚTÍ	32,81
102	CHODBA	7,25
103	WC+UMÝVÁRNA	8,41

LEGENDA:

- Nová rozvodná potrubí topné vody z Cu trubek v podlaze s tepelnou izolací pěnovými nápleky
- Nové ocelové deskové těleso KORADO—Radik ventil kompaktní
Termostatická hlavice Danfoss
Dvojitě rohové připojovací šroubení Vekolux
- () Nové ocelové trubkové těleso KORADO—Koralux Rondo s armaturou HM
- SLT Stávající litinové článkové těleso—upravené a nově osazené se zákryty
Termostatický ventil Danfoss
Regulační a uzavírací šroubení



SEZNAM PŘÍLOH:

Technická zpráva	D.1.4.2 – 1
Dispozice 1. NP	D.1.4.2 – 2



Petr Veis Biskupcova 15 – 130 00 Praha 3 tel: 777 587 337 e-mail : vnt-venta@volny.cz IČO : 11200120 ČKAIT 1767		investor : Obecní úřad Psáry Pražská 137 – Psáry	stupeň : dokumentace pro ZSVÚ
vypracoval : Petr Veis	zodpovědný projektant : Petr Veis	stavební úřad :	měřítko : číslo zakázky : 1252-21 P
akce Změna užívání prostorů v 1.NP MŠ "Štědřík" – Psáry, Pražská 155		číslo objektu : S0.01	datum : březen 2021
díl : D – DOKUMENTACE STAVBY		část : D.1.4.2	formát : 2 A4
		TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY profese : VYTÁPĚNÍ	paré :
		označení výkresu:	