



- LEGENDA:
- VZT POTRUBÍ SPIRO - PŘÍVOD
 - VZT POTRUBÍ SPIRO - ODTAH
 - VZT POTRUBÍ SONOFLEX
 - Vp=100m3/h
 - Vo=100m3/h
 - DVEŘNÍ MŘÍŽKA
 - TALIŘOVÝ VENTIL
 - SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
 - VÍŘIVÝ ANEMOSTAT

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- NUTNÁ KOO S OSTATNÍMI PROFESEMI A SÍTĚMI
- PŘESNÉ POZICE DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ DLE PROJEKTU INTERIÉRU
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU A ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ZJIŠTĚNÍ SÍTÍ, KTERÉ NEBYLY UVAŽOVÁNY NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOO A SPOLUPRÁCE PROJEKTANTA V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU
- POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ DLE POHLEDŮ NA STĚNY V ČÁSTI AST !!!

Číslo revize	Popis	Datum
REV 01	Zrušení větrání sálu, optimalizace větrání vnitřního prosotu, optimalizace odtahu garáží	05/2023

polohopisný systém: S-JTSK
výškový systém: BPV
±0,000 = 359,50

Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Investor	Generální projektant	Architekt	Zpracovatel části	Zakázka č.
Obec Psáry Prázká 137, 252 44 Psáry tel.: 241 940 454 IČO: 241580	SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471	SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471	Ing. Václav Heis U Ohle 203/11, 36018 Karlovy Vary tel.: +420 725 323 561 IČO: 02519640, DIČ: 8301242081	
Hlavní architekt projektu Ing. Štefan Šulek Ing. arch. Ondřej Pihrt	Hlavní inženýr projektu Ing. arch. Ondřej Pihrt	Zodpovědný projektant části Ing. Václav Heis	Vypracoval Ing. Václav Heis	Paré č.

Stupeň PD	Část PD/ Profese	Datum	
DPS	Vzduchotechnika	12/2022	
Číslo výkresu	Výkres	Formát	
D.1.4.3_02	Vzduchotechnika - Půdorys 1NP	420x700	
Číslo revize	Datum	Měřítko	Část
REV 01	05/2023	1:50	D