



- LEGENDA**
- SPÍNAČ 250V/10A, NA POVRCH, IP44
 - SVÍTIDLO LED 58W, PŘISAZENÉ, IP MIN.44, VENKOVNÍ LED SVĚTLO NA VÝLOŽNÍKU
 - ZS ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
 - ZÁSUVKA ELEKTRICKÁ VRATA
 - ROZVADĚČ OBJEKTU
- NAPÁJENÍ OBJEKTU, KABEL CYKY 4x25 V ZEMI, V CHRÁNIČCE KOPOFLEX KF 09075.
ROZVOD V OBJEKTU PO POVRCHU V TRUBKÁCH.
UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE TVOŘIT JÍMACÍ SOUSTAVA NA STŘEŠE OBJEKTU, SVODY NAPOJENY NA ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4 ULOŽENÝ V ZEMI. VŠECHNY SPOJE UZEMNĚNÍ BUDOU OŠETŘENY ASFALTOVÝM NÁTĚREM.

Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám.			
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. LADISLAV ČÍŽEK Projektování staveb, inženýrská činnost Želeč 215, 391 74 Želeč tel.: +420 777 152 121 e-mail: lad.cizek@volny.cz IČO: 10322159	
ING. ČÍŽEK	ING. ČÍŽEK		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OBEC: PSÁRY		
INVESTOR:	OBEC PSÁRY PRAŽSKÁ 137 252 44 PSÁRY		
AKCE: SBĚRNÝ DVŮR PSÁRY p. č.491/13, 491/35 k. ú. DOLNÍ JIRČANY		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	07/2024
		ÚČEL	POVOLENÍ ZÁMĚRU
		Č.VÝKRESU	
OBSAH:	HALA RE-USE CENTRUM Elektroinstalace	D.1.2.2.1.2	
ČÁST:	D.1.2 Technologické řešení b) VÝKRESOVÁ ČÁST		