



- LEGENDA**
- SPÍNAČ 250V/10A, NA POVRCH, IP44
 - SVÍTIDLO LED 58W, PŘISAZENÉ, IP MIN.44,
 - VENKOVNÍ LED SVĚTLO NA VÝLOŽNÍKU
 - ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ
 - ZÁSUVKA ELEKTRICKÁ VRATA
 - ROZVADĚČ OBJEKTU
- ROZVADĚČ**

NAPÁJENÍ OBJEKTU, KABEL CYKY 4x25 V ZEMI, V CHRÁNIČCE KOPOFLEX KF 09075.
ROZVOD V OBJEKTU PO POVRCHU V TRÚBKÁCH.
UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE TVOŘIT JÍMACÍ SOUSTAVA NA STŘEŠE OBJEKTU, SVODY NAPOJENY NA ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30x4 ULOŽENÝ V ZEMI. VŠECHNY SPOJE UZEMNĚNÍ BUDOU OŠETŘENY ASFALTOVÝM NÁTĚREM.

Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. LADISLAV ČÍŽEK <i>Projektování staveb, inženýrská činnost</i> Želeč 215, 391 74 Želeč tel.: +420 777 152 121 e-mail: lad.cizek@volny.cz IČO: 10322159	
ING. ČÍŽEK	ING. ČÍŽEK		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OBEC: PSÁRY		
INVESTOR: OBEC PSÁRY PRAŽSKÁ 137 252 44 PSÁRY			
AKCE: SBĚRNÝ DVŮR PSÁRY p. č.491/13, 491/35 k. ú. DOLNÍ JIRČANY		FORMÁT	
		MĚŘITKO	1:100
		DATUM	07/2024
		ÚČEL	POVOLENÍ ZÁMĚRU
		Č.VÝKRESU	
OBSAH: SKLADOVÁ HALA, PŘÍSTŘEŠEK Elektroinstalace		D.1.2.2.1.1	
ČÁST: D.1.2 Technologické řešení b) VÝKRESOVÁ ČÁST			